

エコシルフィ（デモ機）設置 による温度調査

お客様 メガネ&ジュエリーKANNO 様
 設置年月 平成20年8月1日 (金)
 設置場所 ショールーム
 面積 70m²
 高さ 3.9~3.53m
 機種 エコシルフィ F-170 R



天井吊下
 有効設置高
 ~8m
 有効面積
 ~30m²

F-170R(チェーン吊りタイプ)
 価格:オープン 静音仕様
 材質:ABS樹脂 定格電力:DC12V 13W
 外寸:179φ×210(チェーン部除く)
 耐久年数:7万時間 No.00550



天井埋込
 有効設置高
 ~7m
 有効面積
 ~30m²

F-170G
 価格:オープン 静音仕様 ファンF-170Rチェーン吊
 材質:グリル枠アルミ白色塗装 ルーバープラスチック
 外寸:407[□] 埋込寸:365[□] H307
 定格電力:DC12V 13W 耐久年数:7万時間 No.00850

設置状況



天井付近32.2°C



床付近25.4°C

温度調査 平成20年8月1日(金) 午後4時20分
 外気温度 31.0°C
 室内冷房 18°C設定

*エコシルフィ運転により 天井付近3.7°C急下降、
 *床付近1.7度上昇 設定温度調節により30%省エネ実現可能。
 *結露も解消、消臭効果もあり、排気が向上します。
 *夏季も部屋全体が涼しくなり快適です。

